

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DU BIC											
Casernes les plus proches	56 – Saint-Fabien			59 – Saint-Valérien							
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	Limite territoriale de la municipalité.	58	Bic	8	10	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O
59		St-Valérien	3	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	7	12
TOTAL			11	10					3 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DU BIC (SUITE)											
Casernes les plus proches	56 – Saint-Fabien				59 – Saint-Valérien						
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC PRÉSENTANT DES DÉFICIENCES										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Du 131 au 175, rue Saint-Jean-Baptiste et du 132 au 262, rue Sainte-Cécile.	58	Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
					458	citerne	2 049	6 819	6 819		
	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	S/O	6 819	4 546	16	21
TOTAL			12	16					15 002		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DU BIC											
Casernes les plus proches	56 – Saint-Fabien			63 – Rimouski, centre-ville							
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Type	Pompe portative	Bassin portatif			
	N° caserne	Municipalité			Numéro				(l/min)	(litres)	(litres)
	▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ Route Saint-Valérien à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.	58	Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O
458	citerne					2 049	6 819	6 819			
	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	S/O	6 819	4 546	16	21
TOTAL			12	16					15 002		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DU BIC (SUITE)											
Casernes les plus proches	56 – Saint-Fabien		63 – Rimouski, centre-ville								
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ Route Saint-Valérien à l'OUEST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.	58	Le Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O
458						citerne	2 049	6 819	6 819		
63		Rimouski, CENTRE	4	2	463	citerne	S/O	6 819	6 819	16	21
								6 819			
TOTAL			10	10					17 275		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DU BIC											
Casernes les plus proches	56 – Saint-Fabien				59 – Saint-Valérien						
	63 – Rimouski, centre-ville										
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, DEUX UNITÉS DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Limite territoriale de la municipalité.	58	Bic	8	10	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
	59	St-Valérien	3	7	VOIR PMO					7	12
	63	Rimouski, CENTRE	6	6	2063	autopompe	S/O	S/O	3 637	16	21
TOTAL			17	23					7 274		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DU BIC (SUITE)											
Casernes les plus proches	56 – Saint-Fabien				59 – Saint-Valérien						
	63 – Rimouski, centre-ville										
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC PRÉSENTANT DES DÉFICIENCES										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)
	Du 131 au 175, rue Saint-Jean-Baptiste et du 132 au 262, rue Sainte-Cécile.	58	Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O
					458	citerne	2 049	6 819	6 819		
59		St-Valérien	3	7	VOIR PMO					7	12
56		St-Fabien	6	8	456	citerne	S/O	6 819	4 546	16	21
TOTAL			15	23					15 002		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DU BIC												
Casernes les plus proches	56 – Saint-Fabien				59 – Saint-Valérien							
	63 – Rimouski, centre-ville											
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ											
	4 – TRÈS ÉLEVÉ											
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC											
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES											
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4,5}	
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative				Bassin portatif
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)	
Limite territoriale de la municipalité.	58	Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12	
					458	citerne	2 049	6 819	6 819			
	59	St-Valérien	3	7	VOIR PMO						7	12
	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	S/O	6 819	4 546	16	21	
TOTAL			15	23					15 002			

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX LIMITÉS À L'EXTÉRIEUR (CHAMPS)

MUNICIPALITÉ DU BIC											
Casernes les plus proches	59 – Saint-Valérien				63 – Rimouski, centre-ville						
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UN TRANSPORTEUR D'EAU										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	Limite territoriale de la municipalité.	58	Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O
					458	citerne	2 049	6 819	6 819		
59		St-Valérien	3	7	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	7	12
63		Rimouski, CENTRE	1	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	16	17
TOTAL			10	15					10 456		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ DU BIC											
Casernes les plus proches	56 – Saint-Fabien		63 – Rimouski, centre-ville								
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVEC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ⁴
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité						(l/min)	(litres)	(litres)	(Km)
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ Intersection de la route 132 et de l'autoroute 20 à l'OUEST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.	58	Bic	8	10	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O
	63	Rimouski, CENTRE	4	4	1 263	unité de désincarcération	S/O	S/O	909	16	21
TOTAL			12	14					4 546		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ DU BIC (SUITE)											
Casernes les plus proches	56 – Saint-Fabien				63 – Rimouski, centre-ville						
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVEC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité							(l/min)	(litres)	(litres)
	▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ Intersection de la route 132 et de l'autoroute 20 à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.	58	Bic	8	10	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O
	56	St-Fabien	8	10	656	unité de désincarcération	S/O	S/O	S/O	16	21
TOTAL			16	20					3 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX DE VÉHICULES

MUNICIPALITÉ DU BIC											
Casernes les plus proches											
Force de frappe (objectif régional)	4 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	Limite territoriale de la municipalité.	58	Bic	8	10	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O
TOTAL			8	10					3 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ D'ESPRIT-SAINT											
Casernes les plus proches	44 – Biencourt (MRC du Témiscouata)				45 – Lac-des-Aigles (MRC du Témiscouata)						
	60 – La Trinité-des-Monts										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Limite territoriale de la municipalité.	55	Esprit-Saint	4	7	555	citerne-pompe	S/O	11 365	11 365	S/O	≤ 12
	60	Trinité-des-Monts	2	3	VOIR PMO					10	15
	45	Lac-des-Aigles	6	10	445	citerne	2 091	6 600	8 172	13	18
TOTAL			12	20					19 537		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ D'ESPRIT-SAINT												
Casernes les plus proches	43 – Saint-Michel-du-Squatec (MRC du Témiscouata)				44 – Biencourt (MRC du Témiscouata)							
	45 – Lac-des-Aigles (MRC du Témiscouata)				60 – La Trinité-des-Monts							
	63 – Rimouski, centre											
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ											
	4 – TRÈS ÉLEVÉ											
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC											
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES											
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}	
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative				Bassin portatif
								(l/min)				(litres)
		N° caserne	Municipalité							(litres)	(Km)	(min)
Limite territoriale de la municipalité.	55	Esprit-Saint	4	7	555	citerne-pompe	S/O	11 365	11 365	S/O	≤ 12	
	60	Trinité-des-Monts	2	3	VOIR PMO					10	15	
	45	Lac-des-Aigles	6	10	445	citerne	2 091	6 600	8 172	13	18	
	44	Biencourt	6	8	444	citerne	S/O	6 819	4 540	22	27	
TOTAL			18	28					24 077			

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX LIMITÉS À L'EXTÉRIEUR (CHAMPS)

MUNICIPALITÉ D'ESPRIT-SAINT											
Casernes les plus proches	45 – Lac-des-Aigles (MRC du Témiscouata)				60 – La Trinité-des-Monts						
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UN TRANSPORTEUR D'EAU										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	(l/min)	(litres)			(litres)			(Km)	(min)		
	N° caserne	Municipalité									
Limite territoriale de la municipalité.	55	Esprit-Saint	4	7	555	citerne-pompe	S/O	11 365	11 365	S/O	≤ 12
	60	Trinité-des-Monts	2	3	VOIR PMO					10	15
	45	Lac-des-Aigles	6	10	445	citerne	2 091	6 600	8 172	13	18
TOTAL			12	20					19 537		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ D'ESPRIT-SAINT												
Casernes les plus proches		43 – Saint-Michel-du-Squatec (MRC du Témiscouata)				60 – La Trinité-des-Monts						
Force de frappe (objectif régional)		10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVEC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION										
Zone(s) d'intervention		Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
				Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
		N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Limite territoriale de la municipalité.	An 1	55	Esprit-Saint	4	7	555	citerne-pompe	S/O	11 365	11 365	S/O	≤ 12
		43	Squatec	11	11	643	unité de désincarcération	S/O	S/O	S/O	29	34
SOUS-TOTAL				15	18					11 365		
▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ Rang 3 sud et Rang 1 nord à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.		55	Esprit-Saint	4	7	555	citerne-pompe	S/O	11 365	11 365	S/O	≤ 12
		43	Squatec	11	11	643	unité de désincarcération	S/O	S/O	S/O	29	34
SOUS-TOTAL				15	18					11 365		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ D'ESPRIT-SAINT (SUITE)											
Casernes les plus proches	43 – Saint-Michel-du-Squatec (MRC du Témiscouata)				60 – La Trinité-des-Monts						
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVEC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ Rang 3 sud et Rang 1 nord à l' OUEST ; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.	55	Esprit-Saint	4	7	555	citerne- pompe	S/O	11 365	11 365	S/O
	60	Trinité-des- Monts	2	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	10	15
	61	St-Narcisse ⁵	5	9	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	33	38
TOTAL			11	16					14 093		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

5 Tel que précisé au PMO, la caserne 61 « Saint-Narcisse-de-Rimouski » offrira le service de désincarcération à compter de l'an 2.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX DE VÉHICULES

MUNICIPALITÉ D'ESPRIT-SAINT											
Casernes les plus proches											
Force de frappe (objectif régional)	4 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)
	Limite territoriale de la municipalité.	55	Esprit-Saint	4	7	555	citerne-pompe	S/O	11 365	11 365	S/O
TOTAL			4	7					11 365		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud					63 – Rimouski, centre					
	64 – Rimouski, est										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone	Temps de réponse ^{2,3}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité							(l/min)	(litres)	(litres)
Caserne 62 ▪ Limite SUD de la ville; ▪ Limite OUEST de la ville; ▪ Limite EST de la ville; ▪ Ch. des Prés, Ch. des Pointes, Ch. de la Seigneurie et Ch. de la Couronne au NORD .	62	Rimouski, SUD	4	10	562	citerne-pompe	S/O	S/O	11 365	S/O	≤ 12
	63	Rimouski, CENTRE	6	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	13	18
TOTAL			10	10					11 365		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

3 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone	Temps de réponse ^{2,3}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Caserne 63 ▪ Ch. des Prés, Ch. des Pointes, Ch. de la Seigneurie et Ch. de la Couronne au SUD ; ▪ Limite OUEST de la ville; ▪ 8 ^e Avenue, rue du Comandant et avenue Joseph-Paradis à l' EST ; ▪ Le fleuve St-Laurent au NORD .	63	Rimouski, CENTRE	10	10	263	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
TOTAL			10	10					3 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

3 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone	Temps de réponse ²
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Caserne 64 ▪ Limite SUD de la ville; ▪ 8 ^e Avenue, rue du Commandant et avenue Joseph-Paradis à l' OUEST ; ▪ Limite EST de la ville; ▪ Le fleuve St-Laurent au NORD .	64	Rimouski, EST	10	10	264	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
TOTAL			10	10					3 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

3 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est				65 – Saint-Anaclet-de-Lessard						
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Caserne 62 ▪ Limite SUD de la ville; ▪ Limite OUEST de la ville; ▪ Limite EST de la ville; ▪ Ch. des Prés, Ch. des Pointes, Ch. de la Seigneurie et Ch. de la Couronne au NORD .	62	Rimouski, SUD	2	9	262	autopompe	S/O	S/O	2 273	S/O	≤ 12
					562	citerne-pompe	1 909	9 092	11 365		
	63	Rimouski, CENTRE	8	1	463	citerne	S/O	6 819	6 819	13	18
								6 819			
TOTAL			10	10					20 457		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud		63 – Rimouski, centre								
	64 – Rimouski, est		65 – Saint-Anaclet-de-Lessard								
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Caserne 63 Zone 1 – NORD-OUEST - La rivière Rimouski au SUD; - Limite OUEST de la ville; - Le pont de la rivière Rimouski, route 132 à l'EST; - Le fleuve St-Laurent au NORD.	63	Rimouski, CENTRE	10	10	263	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
					463	citerne	1 909	6 819 6 819	6 819		
		58	Bic	S/O	S/O	458	citerne	S/O	6 819	6 819	16
TOTAL			10	10					17 275		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)													
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre								
	64 – Rimouski, est				65 – Saint-Anaclet-de-Lessard								
Catégories de risques	1 - FAIBLE												
	2 - MOYEN												
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC												
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES												
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone ²	Temps de réponse ^{3,4}		
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative				Bassin portatif	
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	Caserne 63 Zone 2 – SUD-OUEST - Ch. des Prés, Ch. des Pointes, Ch. de la Seigneurie et Ch. de la Couronne au SUD; - Avenue de la Cathédrale à l'EST; - Le pont de la rivière Rimouski, route 132 à l'OUEST; - Le fleuve St-Laurent au NORD.	63	Rimouski, CENTRE	10	10	263	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12	
463						citerne	1 909	6 819 6 819	6 819				
62		Rimouski, SUD	S/O	S/O	562	Citerne- pompe	S/O	9 092	11 365	13	18		
TOTAL				10	10					21 821			

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est				65 – Saint-Anaclet-de-Lessard						
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Caserne 63 Zone 3 – EST ▪ Chemin de la Seigneurie au SUD ; ▪ 8 ^e Avenue, rue du Commandant et avenue Joseph-Paradis à l' EST ; ▪ Avenue de la Cathédrale à l' OUEST ; ▪ Le fleuve St-Laurent au NORD .	63	Rimouski, CENTRE	10	10	263	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
					463	citerne	1 909	6 819 6 819	6 819		
		65	St-Anaclet	S/O	S/O	565 ⁵	Citerne-pompe	S/O	6 819	11 365	12
TOTAL			10	10					21 821		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

5 Achat autorisé par résolution du conseil, #2006-06-85.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est				65 – Saint-Anaclet-de-Lessard						
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Caserne 64 ▪ Limite SUD de la ville; ▪ 8 ^e Avenue, rue du Commandant et avenue Joseph-Paradis à l' OUEST ; ▪ Limite EST de la ville; ▪ Le fleuve St-Laurent au NORD .	64	Rimouski, EST	10	10	264	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
	63	Rimouski, CENTRE	S/O	S/O	463	citerne	1 909	6 819	6 819	10	15
								6 819			
65	St-Anaclet	S/O	S/O	565 ⁵	citerne-pompe	S/O	6 819	11 365	6	11	
TOTAL			10	10					21 821		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

5 Achat autorisé par résolution du conseil, #2006-06-85.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, DEUX UNITÉS DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone ²	Temps de réponse ³ , (min)
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés	Numéro	Type	Pompe portative	Bassin portatif			
	N° caserne	Municipalité					(l/min)	(litres)	(litres)	(Km)	
Caserne 62 ▪ Limite SUD de la ville; ▪ Limite OUEST de la ville; ▪ Limite EST de la ville; ▪ Ch. des Prés, Ch. des Pointes, Ch. de la Seigneurie et Ch. de la Couronne au NORD.	62	Rimouski, SUD	4	11	262	autopompe	S/O	S/O	2 273	S/O	≤ 12
					562	citerne-pompe	S/O	S/O	11 365		
		63	Rimouski, CENTRE	11	4	763	véhicule d'élévation	S/O	S/O	1 364	13
TOTAL			15	15					15 002		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe objectif régional)	15 POMPIERS, DEUX UNITÉS DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone	Temps de réponse ^{2,3}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Caserne 63 ▪ Ch. des Prés, Ch. des Pointes, Ch. de la Seigneurie et Ch. de la Couronne au SUD ; ▪ Limite OUEST de la ville; ▪ 8 ^e Avenue, rue du Comandant et avenue Joseph-Paradis à l' EST ; ▪ Le fleuve St-Laurent au NORD .	63	Rimouski, CENTRE	15	15	263	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
					2063	autopompe	S/O	S/O	3 637		
					763	véhicule d'élévation	S/O	S/O	1 364		
	TOTAL			15	15					8 638	

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

3 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, DEUX UNITÉS DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone ²	Temps de réponse ³ , (min)
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Caserne 64 ▪ Limite SUD de la ville; ▪ 8^e Avenue, rue du Commandant et avenue Joseph-Paradis à l'OUEST; ▪ Limite EST de la ville; ▪ Le fleuve St-Laurent au NORD.	64	Rimouski, EST	10	12	264	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
					764	Véhicule d'élévation	S/O	S/O	455		
		63	Rimouski, CENTRE	5	3	263	autopompe	S/O	S/O	3 637	10
TOTAL			15	15					7 729		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI											
Casernes les plus proches	32 – Sainte-Luce (MRC de la Mitis)				58 – Le Bic						
	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est				65 – Saint-Anaclet-de-Lessard						
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone ²	Temps de réponse ^{3, 4}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Caserne 62 ▪ Limite SUD de la ville; ▪ Limite OUEST de la ville; ▪ Limite EST de la ville; ▪ Ch. des Prés, Ch. des Pointes, Ch. de la Seigneurie et Ch. de la Couronne au NORD .	62	Rimouski, SUD	2	9	262	autopompe	S/O	S/O	2 273	S/O	≤ 12
					562	citerne-pompe	1 909	9 092	11 365		
	63	Rimouski, CENTRE	13	6	463	citerne	S/O	6 819 6 819	6 819	13	18
					763	véhicule d'élévation	S/O	S/O	1 364		
	TOTAL			15	15					21 821	

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	32 – Sainte-Luce (MRC de la Mitis)				58 – Le Bic						
	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est				65 – Saint-Anaclet-de-Lessard						
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (6 h à 18)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Caserne 63 Zone 1 – NORD-OUEST ▪ La rivière Rimouski au SUD ; ▪ Limite OUEST de la ville; ▪ Le pont de la rivière Rimouski, route 132 à l' EST ; ▪ Le fleuve St-Laurent au NORD .	63	Rimouski, CENTRE	15	15	263	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
					463	citerne	1 909	6 819	6 819		
								6 819			
	763	véhicule d'élévation	S/O	S/O	1 364						
58	Bic	S/O	S/O	458	citerne	S/O	6 819	6 819	16	21	
TOTAL			15	15					18 639		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	32 – Sainte-Luce (MRC de la Mitis)				58 – Le Bic						
	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est				65 – Saint-Anaclet-de-Lessard						
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone ²	Temps de réponse ^{3, 4}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Caserne 63 Zone 2 – SUD-OUEST ▪ Ch. des Prés, Ch. des Pointes, Ch. de la Seigneurie et Ch. de la Couronne au SUD ; ▪ Avenue de la Cathédrale à l' EST ; ▪ Le pont de la rivière Rimouski, route 132 à l' OUEST ; ▪ Le fleuve St-Laurent au NORD .	63	Rimouski, CENTRE	15	15	263	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
					463	citerne	1 909	6 819	6 819		
								6 819			
	763	véhicule d'élévation	S/O	S/O	1 364						
62	Rimouski, SUD	S/O	S/O	562	Citerne-pompe	S/O	9 092	11 365	13	18	
TOTAL			15	15					23 185		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	32 – Sainte-Luce (MRC de la Mitis)				58 – Le Bic						
	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est				65 – Saint-Anaclet-de-Lessard						
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Caserne 63 Zone 3 – EST ▪ Chemin de la Seigneurie au SUD ; ▪ 8 ^e Avenue, rue du Commandant et avenue Joseph-Paradis à l' EST ; ▪ Avenue de la Cathédrale à l' OUEST ; ▪ Le fleuve St-Laurent au NORD .	63	Rimouski, CENTRE	15	15	263	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
					463	citerne	1 909	6 819 6 819	6 819		
					763	véhicule d'élévation	S/O	S/O	1 364		
	65	St-Anaclet	S/O	S/O	565 ⁵	Citerne-pompe	S/O	6 819	11 365	12	17
TOTAL			15	15					23 185		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

5 Achat autorisé par résolution du conseil, #2006-06-85.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	32 – Sainte-Luce (MRC de la Mitis)				58 – Le Bic						
	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est				65 – Saint-Anaclet-de-Lessard						
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Caserne 64 ▪ Limite SUD de la ville; ▪ 8 ^e Avenue, rue du Commandant et avenue Joseph-Paradis à l' OUEST ; ▪ Limite EST de la ville; ▪ Le fleuve St-Laurent au NORD .	64	Rimouski, EST	10	12	264	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
					764	véhicule d'élévation	S/O	S/O	455		
	63	Rimouski, CENTRE	5	3	463	citerne	1 909	6 819 6 819	6 819	10	15
	65	St-Anaclet	S/O	S/O	565 ⁵	citerne-pompe	S/O	6 819	11 365	6	11
	TOTAL			15	15					22 276	

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

5 Achat autorisé par résolution du conseil, #2006-06-85.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX LIMITÉS À L'EXTÉRIEUR (CHAMPS)

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UN TRANSPORTEUR D'EAU										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone	Temps de réponse ^{2,3}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)
	Caserne 62 ▪ Limite SUD de la ville; ▪ Limite OUEST de la ville; ▪ Limite EST de la ville; ▪ Ch. des Prés, Ch. des Pointes, Ch. de la Seigneurie et Ch. de la Couronne au NORD .	62	Rimouski, SUD	2	9	262	autopompe	S/O	S/O	2 273	S/O
562						citerne-pompe	1 909	9 092	11 365		
63		Rimouski, CENTRE	8	1	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	13	18
TOTAL			10	10					13 638		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.

3 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX LIMITÉS À L'EXTÉRIEUR (CHAMPS)

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UN TRANSPORTEUR D'EAU										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone	Temps de réponse ^{2,3}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	Caserne 63 ▪ Ch. des Prés, Ch. des Pointes, Ch. de la Seigneurie et Ch. de la Couronne au SUD ; ▪ Limite OUEST de la ville; ▪ 8 ^e Avenue, rue du Comandant et avenue Joseph-Paradis à l' EST ; ▪ Le fleuve St-Laurent au NORD .	63	Rimouski, CENTRE	10	10	263	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O
463	citerne					1 909	6 819	6 819			
TOTAL			10	10					10 456		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

3 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX LIMITÉS À L'EXTÉRIEUR (CHAMPS)

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UN TRANSPORTEUR D'EAU										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone ²	Temps de réponse ^{3, 4}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)
	Caserne 64 ▪ Limite SUD de la ville; ▪ 8 ^e Avenue, rue du Commandant et avenue Joseph-Paradis à l' OUEST ; ▪ Limite EST de la ville; ▪ Le fleuve St-Laurent au NORD .	64	Rimouski, EST	10	10	264	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O
63		Rimouski, CENTRE	S/O	S/O	463	citerne	1 909	6 819	6 819	10	15
								6 819			
TOTAL			10	10					10 456		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone ²	Temps de réponse ^{3, 4}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Type	Pompe portative	Bassin portatif			
	N° caserne	Municipalité			Numéro		(l/min)	(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	Caserne 62 ▪ Limite SUD de la ville; ▪ Limite OUEST de la ville; ▪ Limite EST de la ville; ▪ Ch. des Prés, Ch. des Pointes, Ch. de la Seigneurie et Ch. de la Couronne au NORD .	63	Rimouski, CENTRE	10	10	1 263	unité de désincar- cération	S/O	S/O	909	13
TOTAL			10	10					909		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud			63 – Rimouski, centre							
	64 – Rimouski, est										
Force de frappe (objectif régional)		10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION									
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone	Temps de réponse ^{2,3}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)
	Caserne 63 - Ch. des Prés, Ch. des Pointes, Ch. de la Seigneurie et Ch. de la Couronne au SUD; - Limite OUEST de la ville; 8^e Avenue, rue du Comandant et avenue Joseph-Paradis à l'EST; - Le fleuve St-Laurent au NORD.	63	Rimouski, CENTRE	10	10	1 263	unité de désincarcération	S/O	S/O	909	S/O
TOTAL			10	10					909		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

3 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Caserne 64 ▪ Limite SUD de la ville; ▪ 8 ^e Avenue, rue du Commandant et avenue Joseph-Paradis à l' OUEST ; ▪ Limite EST de la ville; ▪ Le fleuve St-Laurent au NORD .	63	Rimouski, CENTRE	10	10	1 263	unité de désincar-cération	S/O	S/O	909	10	15
TOTAL			10	10					909		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX DE VÉHICULES

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Force de frappe (objectif régional)	4 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone	Temps de réponse ^{2,3}
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Type	Pompe portative	Bassin portatif			
	N° caserne	Municipalité						(l/min)	(litres)	(litres)	(Km)
Caserne 62 ▪ Limite SUD de la ville; ▪ Limite OUEST de la ville; ▪ Limite EST de la ville; ▪ Ch. des Prés, Ch. des Pointes, Ch. de la Seigneurie et Ch. de la Couronne au NORD .	62	Rimouski, SUD	4	4	562	citerne-pompe	S/O	S/O	11 365	S/O	≤ 12
TOTAL			4	4					11 365		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

3 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX DE VÉHICULES

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Force de frappe (objectif régional)	4 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone	Temps de réponse ² , (min)
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Type	Pompe portative	Bassin portatif			
	N° caserne	Municipalité			Numéro		(l/min)	(litres)	(litres)	(Km)	
	Caserne 63 ▪ Ch. des Prés, Ch. des Pointes, Ch. de la Seigneurie et Ch. de la Couronne au SUD ; ▪ Limite OUEST de la ville; ▪ 8 ^e Avenue, rue du Comandant et avenue Joseph-Paradis à l' EST ; ▪ Le fleuve St-Laurent au NORD .	63	Rimouski, CENTRE	4	4	263	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O
TOTAL			4	4					3 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

3 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX DE VÉHICULES

MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Force de frappe (objectif régional)	4 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'interventio n	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre de la zone	Temps de réponse ² , (min)
			Jours de semaine (6 h à 18 h)	Nuits (18 h à 6 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	
	Caserne 64 ▪ Limite SUD de la ville; ▪ 8 ^e Avenue, rue du Commandant et avenue Joseph-Paradis à l' OUEST ; ▪ Limite EST de la ville; ▪ Le fleuve St-Laurent au NORD .	64	Rimouski, EST	4	4	264	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O
TOTAL			4	4					3 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

3 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANACLET-DE-LESSARD											
Casernes les plus proches	63 – Rimouski, centre										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ³ , (min)
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés							
					N° caserne	Municipalité	Numéro	Type	Pompe portative	Bassin portatif	(litres)
			(l/min)	(litres)							
Limite territoriale de la municipalité.	65	St-Anaclet	14	19	265	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
TOTAL			14	19					3 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANACLET-DE-LESSARD (SUITE)												
Casernes les plus proches	63 – Rimouski, centre											
Catégories de risques	1 - FAIBLE											
	2 - MOYEN											
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC PRÉSENTANT DES DÉFICIENCES											
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES											
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}	
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative				Bassin portatif
								(l/min)				(litres)
	N° caserne	Municipalité										
Du 164 au 250, route Principale	65	St-Anaclet	12	17	265	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12	
					565	citerne-pompe	S/O	6 819	11 365			
TOTAL			12	17					15 002			

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANACLET-DE-LESSARD											
Casernes les plus proches	32 – Sainte-Luce (MRC de la Mitis)				63 – Rimouski, centre						
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés							
	N° caserne	Municipalité			(litres)	(Km)	(min)				
Limite territoriale de la municipalité.	65	St-Anaclet	12	17	265	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
					565	citerne-pompe	S/O	6 819	11 365		
TOTAL			12	17					15 002		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANACLET-DE-LESSARD											
Casernes les plus proches	32 – Sainte-Luce (MRC de la Mitis)				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, DEUX UNITÉS DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	(l/min)	(litres)			(litres)			(Km)	(min)		
	N° caserne	Municipalité									
Limite territoriale de la municipalité.	65	St-Anaclet	14	19	265	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
					565	citerne-pompe	S/O	6 819	11 365		
	64	Rimouski, EST	1	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	6	11
TOTAL			15	19					15 002		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANACLET-DE-LESSARD (SUITE)											
Casernes les plus proches	32 – Sainte-Luce (MRC de la Mitis)				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC PRÉSENTANT DES DÉFICIENCES										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Du 164 au 250, route Principale	65	St-Anaclet	12	17	265	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
					565	citerne-pompe	S/O	6 819	11 365		
	63	Rimouski, CENTRE	3	S/O	463	citerne	1 909	6 819	6 819	12	17
6 819											
TOTAL			15	17					21 821		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANACLET-DE-LESSARD											
Casernes les plus proches	32 – Sainte-Luce (MRC de la Mitis)				63 – Rimouski, centre						
	64 – Rimouski, est										
Catégories de risques	3 – ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Limite territoriale de la municipalité.	65	St-Anaclet	12	17	265	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
					565	citerne-pompe	S/O	6 819	11 365		
	63	Rimouski, CENTRE	3	S/O	463	citerne	1 909	6 819	6 819	12	17
								6 819			
32	Ste-Luce	S/O	S/O	532	citerne-pompe	S/O	10 000	10 000	14	19	
TOTAL			15	17					31 821		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX LIMITÉS À L'EXTÉRIEUR (CHAMPS)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANACLET-DE-LESSARD											
Casernes les plus proches											
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UN TRANSPORTEUR D'EAU										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3, 4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité							(l/min)	(litres)	(litres)
	Limite territoriale de la municipalité.	65	St-Anaclet	12	17	265	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O
565						citerne-pompe	1 392	6 819	11365		
TOTAL			12	17					15 002		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANACLET-DE-LESSARD											
Casernes les plus proches	63 – Rimouski, centre-ville										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVEC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)			
Limite territoriale de la municipalité.	65	St-Anaclet	14	19	265	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O	≤ 12
	63	Rimouski, CENTRE	4	4	1 263	unité de désincarcération	S/O	S/O	909	12	17
TOTAL			18	23					4 546		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX DE VÉHICULES

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANACLET-DE-LESSARD											
Casernes les plus proches											
Force de frappe (objectif régional)	4 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	Limite territoriale de la municipalité.	65	St-Anaclet	14	19	265	autopompe	S/O	S/O	3 637	S/O
TOTAL			14	19					3 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE											
Casernes les plus proches	53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)				56 – Saint-Fabien						
	58 – Le Bic										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ³ ,
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ Route Ladrière et le chemin Nicolas Rioux à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Rang 4 au SUD.	57	St-Eugène	7	10	VOIR PMO					S/O
	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608	6 819	4 546	11	16
	53	St-Mathieu	3	5	253	autopompe	S/O	S/O	4 000	30	35
TOTAL			16	23					8 546		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE (SUITE)												
Casernes les plus proches	53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)				56 – Saint-Fabien							
	58 – Le Bic											
Catégories de risques	1 - FAIBLE											
	2 - MOYEN											
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC											
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES											
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}	
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative				Bassin portatif
								(l/min)				(litres)
	N° caserne	Municipalité						(litres)	(Km)	(min)		
▪ Limite EST de la municipalité;	57	St-Eugène	7	10	VOIR PMO					S/O	≤ 12	
▪ Route Ladrière et le chemin Nicolas Rioux à l'OUEST;	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608	6 819	4 546	11	16	
▪ Limite NORD de la municipalité;	58	Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	26	31	
					458	citerne	S/O	6 819	6 819			
TOTAL			19	26					15 002			

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE (SUITE)											
Casernes les plus proches	53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)				56 – Saint-Fabien						
	58 – Le Bic										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ³ ,
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité; ▪ Rang 4 au NORD. (inclus l'ancien TNO du Lac Touladi⁵)	57	St-Eugène	7	10	VOIR PMO					40
	58	Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	32	37
					458	citerne	2 049	6 819	6 819		
TOTAL			13	18					10 456		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

5 L'ancien TNO du Lac Touladi a une superficie de 163 km² et au schéma d'aménagement révisé, ce territoire est sous affectation forestière. De plus, l'ancien territoire du TNO du Lac Touladi compte approximativement 21 bâtiments, dont la principale usage est 1100, c'est-à-dire des chalets ou des maisons de villégiature.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE											
Casernes les plus proches	53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)				56 – Saint-Fabien						
	58 – Le Bic				63 – Rimouski, centre						
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ⁴ , (min)
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	
▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ Route Ladrière et le chemin Nicolas Rioux à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Rang 4 au SUD.	57	St-Eugène	7	10	VOIR PMO					S/O	≤ 12
	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608	6 819	4 546	11	16
							1 392				
	58	Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	26	31
458					citerne	S/O	6 819	6 819			
TOTAL			19	26					15 002		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE (SUITE)											
Casernes les plus proches	53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)				56 – Saint-Fabien						
	58 – Le Bic				63 – Rimouski, centre						
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1,2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4,5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
▪ Limite EST de la municipalité;	57	St-Eugène	7	10	VOIR PMO					S/O	≤ 12
▪ Route Ladrière et le chemin Nicolas Rioux à l'OUEST;	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608 1 392	6 819	4 546	11	16
▪ Limite NORD de la municipalité;	58	Bic	6	8	458	citerne	S/O	6 819	6 819	26	31
▪ Rang 4 au SUD.	53	St-Mathieu	3	5	253	autopompe	S/O	S/O	4 000	30	35
TOTAL			22	31					15 365		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE (SUITE)											
Casernes les plus proches	53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)				56 – Saint-Fabien						
	58 – Le Bic				63 – Rimouski, centre						
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Type	Pompe portative	Bassin portatif			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)		(litres)	(litres)	(Km)	(min)	
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité; ▪ Rang 4 au NORD. (inclus l'ancien TNO du Lac Touladi⁶)	57	St-Eugène	7	10	VOIR PMO				S/O	≤ 12
	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608 1 392	6 819	4 546	11	16
	58	Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	26	31
					458	citerne	S/O	6 819	6 819		
TOTAL			19	26					15 002		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

6 L'ancien TNO du Lac Touladi a une superficie de 163 km² et au schéma d'aménagement révisé, ce territoire est sous affectation forestière. De plus, l'ancien territoire du TNO du Lac Touladi compte approximativement 21 bâtiments, dont la principale usage est 1100, c'est à-dire des chalets ou des maisons de villégiature.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX LIMITÉS À L'EXTÉRIEUR (CHAMPS)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE											
Casernes les plus proches	56 – Saint-Fabien				58 – Le Bic						
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UN TRANSPORTEUR D'EAU										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ³ ,
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	Limite territoriale de la municipalité.	57	St-Eugène	7	10	VOIR PMO					S/O
56		St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608	6 819	4 546	11	16
58		Bic	8	10	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	26	31
TOTAL			21	28					8 183		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE											
Casernes les plus proches	56 – Saint-Fabien				58 – Le Bic						
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVEC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)
	Limite territoriale de la municipalité.	57	St-Eugène	7	10	VOIR PMO					S/O
58		Bic	8	10	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	26	31
56		St-Fabien	8	10	656	unité de désincarcération	S/O	S/O	S/O	11	16
TOTAL			23	30					3 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX DE VÉHICULES

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE											
Casernes les plus proches	58 – Le Bic										
Force de frappe (objectif régional)	4 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	Limite territoriale de la municipalité.	57	St-Eugène	7	10	VOIR PMO					S/O
58		Bic	8	10	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	26	31
TOTAL			15	20					3 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	58 – Le Bic										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ³
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés	Numéro	Type	Pompe portative	Bassin portatif			
	N° caserne	Municipalité					(l/min)	(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ 7^e Avenue à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au SUD.	56	St-Fabien	8	10	VOIR PMO					S/O
	52	St-Simon	2	4	252	autopompe	S/O	S/O	2 275	18	23
TOTAL			10	14					2 275		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN (SUITE)											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	58 – Le Bic										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité						(l/min)	(litres)	(litres)	(Km)
▪ Limite EST de la municipalité; ▪ 7^e Avenue à l'OUEST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au SUD.	56	St-Fabien	8	10	VOIR PMO					S/O	≤ 12
	58	Bic	8	10	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	16	21
TOTAL			16	20					3 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN (SUITE)											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	58 – Le Bic										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au NORD.	56	St-Fabien	8	10	VOIR PMO					S/O
	53	St-Mathieu	3	5	253	autopompe	S/O	S/O	4 000	21	26
TOTAL			11	15					4 000		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN (SUITE)											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	58 – Le Bic										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC PRÉSENTANT DES DÉFICIENCES										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité							(l/min)	(litres)	(litres)
Du 9 au 40, 5 ^e Avenue et du 10 au 102, 7 ^e Avenue.	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608	6 819	4 546	S/O	≤ 12
	58	Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	16	21
					458	citerne	S/O	6 819	6 819		
TOTAL			12	16					15 002		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)			53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)							
	58 – Le Bic										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)
	▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ 7^e Avenue à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au SUD.	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608	6 819	4 546	S/O
	52	St-Simon	2	4	252	autopompe	S/O	S/O	2 275	18	23
	58	Bic	6	8	458	citerne	S/O	6 819	6 819	16	21
TOTAL			14	20					13 640		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN (SUITE)											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	58 – Le Bic										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
▪ Limite EST de la municipalité; ▪ 7^e Avenue à l'OUEST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au SUD.	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608	6 819	4 546	S/O	≤ 12
	58	Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	16	21
					458	citerne	S/O	6 819	6 819		
TOTAL			12	16					15 002		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN (SUITE)											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	58 – Le Bic										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
▪ Limite EST de la municipalité;	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608	6 819	4 546	S/O	≤ 12
▪ Limite OUEST de la municipalité;	58	Bic	6	8	458	citerne	S/O	6 819	6 819	16	21
▪ Limite SUD de la municipalité;											
▪ 75, 7 ^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au NORD .	53	St-Mathieu	3	5	253	autopompe	S/O	S/O	4 000	21	26
TOTAL			15	21					15 365		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	58 – Le Bic				63 – Rimouski, centre						
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, DEUX UNITÉS DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
			▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ Limite EST de la municipalité; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ 75, 7 ^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au SUD.	56	St-Fabien	8	10	VOIR PMO			
52	St-Simon	2		4	252	autopompe	S/O	S/O	2 275	18	23
58	Bic	8		10	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	16	21
TOTAL			18	24					5 912		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN (SUITE)											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)			53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)							
	58 – Le Bic			63 – Rimouski, centre							
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, DEUX UNITÉS DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au NORD.	56	St-Fabien	8	10	VOIR PMO					S/O
	53	St-Mathieu	3	5	253	autopompe	S/O	S/O	4 000	21	26
	58	Bic	8	10	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	16	21
TOTAL			19	25					7 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN (SUITE)											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	58 – Le Bic				63 – Rimouski, centre						
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC PRÉSENTANT DES DÉFICIENCES										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Du 9 au 40, 5 ^e Avenue et du 10 au 102, 7 ^e Avenue.	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608 1 392	6 819	4 546	S/O	≤ 12
	58	Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	16	21
					458	citerne	S/O	6 819	6 819		
	63	Rimouski, CENTRE	3	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	32	37
TOTAL			15	16					15 002		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	58 – Le Bic				63 – Rimouski, centre						
Catégories de risques	3 – ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ 7^e Avenue à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au SUD.	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608 1 392	6 819	4 546	S/O	≤ 12
	52	St-Simon	2	4	252	autopompe	S/O	S/O	2 275	18	23
	58	Bic	6	8	458	citerne	S/O	6 819	6 819	16	21
	63	Rimouski, CENTRE	1	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	32	33
	TOTAL			15	20					13 640	

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN (SUITE)											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	58 – Le Bic				63 – Rimouski, centre						
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ 7^e Avenue à l'OUEST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au SUD.	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608 1 392	6 819	4 546	S/O
58		Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	16	21
					458	citerne	S/O	6 819	6 819		
63		Rimouski, CENTRE	3	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	32	37
TOTAL			15	16					15 002		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN (SUITE)											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	58 – Le Bic				63 – Rimouski, centre						
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au NORD.	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608 1 392	6 819	4 546	S/O
53		St-Mathieu	3	5	253	autopompe	S/O	S/O	4 000	21	26
58		Bic	6	8	458	citerne	S/O	6 819	6 819	16	21
TOTAL			15	21					15 365		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX LIMITÉS À L'EXTÉRIEUR (CHAMPS)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	57 – Saint-Eugène-de-Ladrière				58 – Le Bic						
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UN TRANSPORTEUR D'EAU										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ 7^e Avenue à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au SUD.	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608	6 819	4 546	S/O
	57	St-Eugène	7	10	VOIR PMO					11	16
	52	St-Simon	2	4	252	autopompe	S/O	S/O	2 275	18	23
TOTAL			15	22					6 821		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX LIMITÉS À L'EXTÉRIEUR (CHAMPS)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN (SUITE)											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	57 – Saint-Eugène-de-Ladrière				58 – Le Bic						
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UN TRANSPORTEUR D'EAU										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ³ , (min)
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuit (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ 7^e Avenue à l'OUEST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au SUD.	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608	6 819	4 546	S/O
	58	Bic	8	10	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	16	21
TOTAL			14	18					8 183		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX LIMITÉS À L'EXTÉRIEUR (CHAMPS)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN (SUITE)											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	57 – Saint-Eugène-de-Ladrière				58 – Le Bic						
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UN TRANSPORTEUR D'EAU										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuit (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés	Numéro	Type	Pompe portative	Bassin portatif			
							(l/min)	(litres)			
	N° caserne	Municipalité									
▪ Limite EST de la municipalité;	56	St-Fabien	6	8	456	citerne	1 608	6 819	4 546	S/O	≤ 12
▪ Limite OUEST de la municipalité;											
▪ Limite SUD de la municipalité;	57	St-Eugène	7	10	VOIR PMO					11	16
▪ 75, 7 ^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au NORD.	53	St-Mathieu	3	5	253	autopompe	S/O	S/O	4 000	21	26
TOTAL			16	23					8 546		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	58 – Le Bic										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVEC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ³ , (min)
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés							
	N° caserne	Municipalité			Numéro	Type	Pompe portative	Bassin portatif	(litres)	(Km)	(min)
			(l/min)	(litres)							
▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ 7^e Avenue à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au SUD.	56	St-Fabien	8	10	656	unité de désincarcération	S/O	S/O	S/O	S/O	≤ 12
	52	St-Simon	2	4	252	autopompe	S/O	S/O	2 275	18	23
TOTAL			10	14					2 275		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN (SUITE)											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)						
	58 – Le Bic										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVEC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité							(l/min)	(litres)	(litres)
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ 7^e Avenue à l'OUEST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au SUD.	56	St-Fabien	8	10	656	unité de désincarcération	S/O	S/O	S/O	S/O
	58	Bic	8	10	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	16	21
TOTAL			16	20					3 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN (SUITE)												
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC des Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC des Basques)							
	58 – Le Bic											
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVEC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION											
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ³	
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés	Numéro	Type	Pompe portative	Bassin portatif				
							(l/min)	(litres)				(litres)
	N° caserne	Municipalité										
▪ Limite EST de la municipalité; ▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au NORD.	56	St-Fabien	8	10	656	unité de désincarcération	S/O	S/O	S/O	S/O	≤ 12	
	53	St-Mathieu	3	5	253	autopompe	S/O	S/O	4 000	21	26	
TOTAL			11	15					4 000			

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX DE VÉHICULES

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC les Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC les Basques)						
	58 – Le Bic										
Force de frappe (objectif régional)	4 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ 7^e Avenue à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au SUD.	56	St-Fabien	8	10	VOIR PMO					S/O
	52	St-Simon	2	4	252	autopompe	S/O	S/O	2 275	18	23
TOTAL			10	14					2 275		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX DE VÉHICULES

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN (SUITE)											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC les Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC les Basques)						
	58 – Le Bic										
Force de frappe (objectif régional)	4 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ 7^e Avenue à l'OUEST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au SUD.	56	St-Fabien	8	10	VOIR PMO					S/O
	58	Bic	8	10	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	16	21
TOTAL			16	20					3 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX DE VÉHICULES

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN (SUITE)											
Casernes les plus proches	52 – Saint-Simon (MRC les Basques)				53 – Saint-Mathieu-de-Rioux (MRC les Basques)						
	58 – Le Bic										
Force de frappe (objectif régional)	4 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité; ▪ 75, 7^e Avenue (Société Coopérative Agricole) au NORD.	56	St-Fabien	8	10	VOIR PMO				S/O	≤ 12
	53	St-Mathieu	3	5	253	autopompe	S/O	S/O	4 000	21	26
TOTAL			11	15					4 000		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARCELLIN											
Casernes les plus proches	26 – Saint-Gabriel-de-Rimouski (MRC de la Mitis)				61 – Saint-Narcisse-de-Rimouski						
	62 – Rimouski, sud										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ 431, route 234 (Auberge Le Relais) à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.	61	St-Narcisse	5	11	VOIR PMO					16	21
	62	Rimouski, SUD	4	4	262	autopompe	S/O	S/O	2 273	17	22
	26	St-Gabriel	6	8	426	citerne	S/O	13 638	13 000	14	19
TOTAL			15	23					15 273		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARCELLIN (SUITE)											
Casernes les plus proches	26 – Saint-Gabriel-de-Rimouski (MRC de la Mitis)				61 – Saint-Narcisse-de-Rimouski						
	62 – Rimouski, sud										
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
▪ Limite EST de la municipalité; ▪ 431, route 234 (Auberge Le Relais) à l'OUEST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.	61	St-Narcisse	5	11	VOIR PMO					16	21
	26	St-Gabriel	6	8	226	autopompe	S/O	S/O	2 200	14	19
					426	citerne	S/O	13 638	13 000		
TOTAL			11	19					15 200		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARCELLIN											
Casernes les plus proches	25 – Les Hauteurs (MRC de la Mitis)				26 – Saint-Gabriel-de-Rimouski (MRC de la Mitis)						
	61 – Saint-Narcisse-de-Rimouski				62 – Rimouski, sud						
	63 – Rimouski, centre										
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ 431, route 234 (Auberge Le Relais) à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.	61	St-Narcisse	5	11	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	16	21
	62	Rimouski, SUD	4	S/O	562	citerne-pompe	1 909	9 092	11 365	17	22
	26	St-Gabriel	6	8	426	citerne	S/O	13 638	13 000	14	19
TOTAL			15	19					27 093		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARCELLIN (SUITE)											
Casernes les plus proches	25 – Les Hauteurs (MRC de la Mitis)				26 – Saint-Gabriel-de-Rimouski (MRC de la Mitis)						
	61 – Saint-Narcisse-de-Rimouski				62 – Rimouski, sud						
	63 – Rimouski, centre										
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité							(l/min)	(litres)	(litres)
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ 431, route 234 (Auberge Le Relais) à l'OUEST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.	61	St-Narcisse	5	11	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	16
	26	St-Gabriel	6	8	426	citerne	S/O	13 638	13 000	14	19
	62	Rimouski, SUD	4	S/O	562	citerne-pompe	1 909	9 092	11 365	17	22
TOTAL			15	19					27 093		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX LIMITÉS À L'EXTÉRIEUR (CHAMPS)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARCELLIN											
Casernes les plus proches	26 – Saint-Gabriel-de-Rimouski (MRC de la Mitis)				61 – Saint-Narcisse-de-Rimouski						
	62 – Rimouski, sud										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UN TRANSPORTEUR D'EAU										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ 431, route 234 (Auberge Le Relais) à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.	61	St-Narcisse	5	11	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	16
	62	Rimouski, SUD	4	S/O	562	citerne-pompe	1 909	9 092	11 365	17	22
	26	St-Gabriel	8	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	14	19
TOTAL			15	11					14 093		

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX LIMITÉS À L'EXTÉRIEUR (CHAMPS)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARCELLIN (SUITE)											
Casernes les plus proches	26 – Saint-Gabriel-de-Rimouski (MRC de la Mitis)				61 – Saint-Narcisse-de-Rimouski						
	62 – Rimouski, sud										

- 1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.
- 2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».
- 3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.
- 4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.
- 5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UN TRANSPORTEUR D'EAU										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ 431, route 234 (Auberge Le Relais) à l'OUEST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.	61	St-Narcisse	5	11	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	16
	26	St-Gabriel	6	8	426	citerne	S/O	13 638	13 000	14	19
TOTAL			11	19					15 728		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARCELLIN												
Casernes les plus proches		26 – Saint-Gabriel-de-Rimouski (MRC de la Mitis)					61 – Saint-Narcisse-de-Rimouski					
		62 – Rimouski, sud					63 – Rimouski, centre-ville					
Force de frappe (objectif régional)		10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVEC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION										
Zone(s) d'intervention		Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ⁴
				Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés							
		N° caserne	Municipalité			(l/min)	(litres)	(litres)	(Km)	(min)		
Limite territoriale de la municipalité.	An 1	61	St-Narcisse	5	11	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	16	21
		63	Rimouski, CENTRE	5	4	1 263	unité de désincarcé- ration	S/O	S/O	909	30	35
SOUS-TOTAL				10	15					3 637		
▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ 431, route 234 (Auberge Le Relais) à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.		61	St-Narcisse ⁶	5	11	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	16	21
		62	Rimouski, SUD	4	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	17	22
		26	St-Gabriel	8	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	14	19
SOUS-TOTAL				17	11					2 728		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

6 Tel que précisé au PMO, la caserne 61 « Saint-Narcisse-de-Rimouski » offrira le service de désincarcération à compter de l'an 2.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARCELLIN (SUITE)											
Casernes les plus proches	26 – Saint-Gabriel-de-Rimouski (MRC de la Mitis)					61 – Saint-Narcisse-de-Rimouski					
	62 – Rimouski, sud					63 – Rimouski, centre-ville					
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVEC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ 431, route 234 (Auberge Le Relais) à l'OUEST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.	61	St-Narcisse ⁶	5	11	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	16
	26	St-Gabriel	8	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	14	19
TOTAL			13	11					2 728		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

6 Tel que précisé au PMO, la caserne 61 « Saint-Narcisse-de-Rimouski » offrira le service de désincarcération à compter de l'an 2.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX DE VÉHICULES

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARCELLIN											
Casernes les plus proches	26 – Saint-Gabriel-de-Rimouski (MRC de la Mitis)				61 – Saint-Narcisse-de-Rimouski						
	62 – Rimouski, sud										
Force de frappe (objectif régional)	4 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés	Numéro	Type	Pompe portative	Bassin portatif			
	N° caserne	Municipalité					(l/min)	(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	▪ Limite OUEST de la municipalité; ▪ 431, route 234 (Auberge Le Relais) à l'EST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.	61	St-Narcisse	5	11	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	16
TOTAL			5	11					2 728		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX DE VÉHICULES

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARCELLIN (SUITE)											
Casernes les plus proches	26 – Saint-Gabriel-de-Rimouski (MRC de la Mitis)				61 – Saint-Narcisse-de-Rimouski						
	62 – Rimouski, sud										
Force de frappe (objectif régional)	4 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	▪ Limite EST de la municipalité; ▪ 431, route 234 (Auberge Le Relais) à l'OUEST; ▪ Limite NORD de la municipalité; ▪ Limite SUD de la municipalité.	26	St-Gabriel	8	10	226	autopompe	S/O	S/O	2 200	14
TOTAL			8	10					2 200		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud					63 – Rimouski, centre					
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Limite territoriale de la municipalité.	61	St-Narcisse	5	9	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	S/O	≤ 12
	62	Rimouski, SUD	4	4	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	12	17
	63	Rimouski, CENTRE	1	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	24	25
TOTAL			10	13					2 728		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC PRÉSENTANT DES DÉFICIENCES										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Du 431 au 545, chemin Duchénier	61	St-Narcisse	5	9	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	S/O	≤ 12
	62	Rimouski, SUD	4	4	562	citerne-pompe	1 909	9 092	11 365	12	17
	63	Rimouski, CENTRE	1	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	24	25
TOTAL			10	13					14 093		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud				63 – Rimouski, centre						
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ⁴
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés							
					N° caserne	Municipalité	Numéro	Type	Pompe portative	Bassin portatif	(litres)
			(l/min)	(litres)							
Limite territoriale de la municipalité.	61	St-Narcisse	5	9	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	S/O	≤ 12
	62	Rimouski, SUD	4	4	562	citerne- pompe	1 909	9 092	11 365	12	17
	63	Rimouski, CENTRE	1	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	24	25
TOTAL			10	13					14 093		

- 1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.
- 2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».
- 3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.
- 4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.
- 5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI											
Casernes les plus proches	26 – St-Gabriel-de-Rimouski (MRC de la Mitis)				62 – Rimouski, sud						
	63 – Rimouski, centre										
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC CONFORME										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, DEUX UNITÉS DE POMPAGE EN 15 MINUTES ET 1 500 LITRES D'EAU/MINUTE PENDANT 30 MINUTES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Limite territoriale de la municipalité.	61	St-Narcisse	5	9	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	S/O	≤ 12
	62	Rimouski, SUD	4	4	262	autopompe	S/O	S/O	2 273	12	17
	63	Rimouski, CENTRE	6	2	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	24	29
TOTAL			15	15					5 001		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI (SUITE)											
Casernes les plus proches	26 – Saint-Gabriel-de-Rimouski (MRC de la Mitis)					62 – Rimouski, sud					
	63 – Rimouski, centre										
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR DESSERVI PAR RÉSEAU D'AQUEDUC PRÉSENTANT DES DÉFICIENCES										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1,2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4,5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Du 431 au 545, chemin Duchénier	61	St-Narcisse	5	9	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	S/O	≤ 12
	62	Rimouski, SUD	4	4	562	citerne-pompe	1 909	9 092	11 365	12	17
	63	Rimouski, CENTRE	6	2	463	citerne	S/O	6 819 6 819	6 819	24	29
TOTAL			15	15					20 912		

- 1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.
- 2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».
- 3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.
- 4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.
- 5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI											
Casernes les plus proches	26 – Saint-Gabriel-de-Rimouski (MRC de la Mitis)				62 – Rimouski, sud						
	63 – Rimouski, centre										
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Limite territoriale de la municipalité.	61	St-Narcisse	5	9	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	S/O	≤ 12
	62	Rimouski, SUD	4	4	562	citerne-pompe	1 909	9 092	11 365	12	17
	63	Rimouski, CENTRE	6	2	463	citerne	S/O	6 819 6 819	6 819	24	29
TOTAL			15	15					20 912		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX LIMITÉS À L'EXTÉRIEUR (CHAMPS)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UN TRANSPORTEUR D'EAU										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)
	Limite territoriale de la municipalité.	61	St-Narcisse	5	9	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	S/O
62		Rimouski, SUD	4	4	562	Citerne-pompe	1 909	9 092	11 365	12	17
63		Rimouski, CENTRE	1	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	24	25
TOTAL			10	13					14 093		

- 1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.
- 2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».
- 3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.
- 4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.
- 5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI												
Casernes les plus proches		62 – Rimouski, sud			63 – Rimouski, centre-ville							
Force de frappe (objectif régional)		10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVEC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION										
Zone(s) d'intervention		Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1,2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4,5}
				Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés							
						N° caserne	Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Limite territoriale de la municipalité.	An 1	63	Rimouski, CENTRE	5	4	1 263	unité de désincarcération	S/O	S/O	909	24	29
		61	St-Narcisse	5	9	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	S/O	≤ 12
SOUS-TOTAL				10	13					3 637		
Limite territoriale de la municipalité.		61	St-Narcisse ⁶	5	9	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	S/O	≤ 12
		62	Rimouski, SUD	4	1	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	12	17
		63	Rimouski, CENTRE	1	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	24	25
SOUS-TOTAL				10	10					2 728		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

6 Tel que précisé au PMO, la caserne 61 « Saint-Narcisse-de-Rimouski » offrira le service de désincarcération à compter de l'an 2.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX DE VÉHICULES

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI											
Casernes les plus proches	62 – Rimouski, sud										
Force de frappe (objectif régional)	4 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	Limite territoriale de la municipalité.	61	St-Narcisse	5	9	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	S/O
TOTAL			5	9					2 728		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN											
Casernes les plus proches	58 – Le Bic			63 – Rimouski, centre							
Catégories de risques	1 - FAIBLE										
	2 - MOYEN										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Limite territoriale de la municipalité.	59	St-Valérien	3	7	VOIR PMO					S/O	≤ 12
	58	Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	7	12
					458	citerne	2 049	6 819	6 819		
	63	Rimouski, CENTRE	1	S/O	463	citerne	S/O	6 819 6 819	6 819	18	19
TOTAL			10	15					17 275		

- 1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.
- 2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».
- 3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.
- 4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.
- 5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN											
Casernes les plus proches	56 – Saint-Fabien				58 – Le Bic						
	63 – Rimouski, centre										
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Limite territoriale de la municipalité.	59	St-Valérien	3	7	VOIR PMO					S/O	≤ 12
	58	Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	7	12
					458	citerne	2 049	6 819	6 819		
	63	Rimouski, CENTRE	6	2	463	citerne	S/O	6 819	6 819	18	23
6 819											
TOTAL			15	17					17 275		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes à l'exception de la caserne 63, Rimouski centre-ville, seulement dans le cas où la force de frappe nécessite le déploiement de deux pompiers et moins. Dans ce cas, le temps de mobilisation sera approximativement de 1 minute.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX LIMITÉS À L'EXTÉRIEUR (CHAMPS)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN											
Casernes les plus proches	57 – Saint-Eugène-de-Ladrière				58 – Le Bic						
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UN TRANSPORTEUR D'EAU										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ³
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)
	Limite territoriale de la municipalité.	59	St-Valérien	3	7	VOIR PMO					S/O
58		Bic	6	8	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	7	12
					458	citerne	2 049	6 819	6 819		
57		St-Eugène	7	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	16	21
TOTAL			16	15					10 456		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN											
Casernes les plus proches	63 – Rimouski, centre-ville										
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVEC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés							
					N° caserne	Municipalité	Numéro	Type			
	Limite territoriale de la municipalité.	59	St-Valérien	3	7	VOIR PMO					S/O
63		Rimouski, CENTRE	7	4	1 263	unité de désincarcération	S/O	S/O	909	18	23
TOTAL			10	11					909		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX DE VÉHICULES

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN											
Casernes les plus proches	58 – Le Bic										
Force de frappe (objectif régional)	4 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
	Limite territoriale de la municipalité.	59	St-Valérien	3	7	VOIR PMO					S/O
58		Bic	8	10	258	autopompe	S/O	S/O	3 637	7	12
TOTAL			11	17					3 637		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE LA TRINITÉ-DES-MONTS												
Casernes les plus proches	44 – Biencourt (MRC du Témiscouata)				45 – Lac-des-Aigles (MRC du Témiscouata)							
	55 – Esprit-Saint											
Catégories de risques	1 - FAIBLE											
	2 - MOYEN											
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC											
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET DEUX TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES											
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ³	
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative				Bassin portatif
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)	(Km)
	Limite territoriale de la municipalité.	60	Trinité-des-Monts	2	3	VOIR PMO						S/O
55		Esprit-Saint	4	7	555	citerne-pompe	S/O	11 365	11 365	10	15	
45		Lac-des-Aigles	6	10	445	citerne	2 091	6 600	8 172	22	27	
TOTAL			12	20					19 537			

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE LA TRINITÉ-DES-MONTS											
Casernes les plus proches	44 – Biencourt (MRC du Témiscouata)				45 – Lac-des-Aigles (MRC du Témiscouata)						
	55 – Esprit-Saint				62 – Rimouski, sud						
	63 – Rimouski, centre										
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité			(l/min)			(litres)	(litres)	(Km)	(min)
Limite territoriale de la municipalité.	60	Trinité-des-Monts	2	3	VOIR PMO					S/O	≤ 12
	55	Esprit-Saint	4	7	555	citerne-pompe	S/O	11 365	11 365	10	15
	45	Lac-des-Aigles	6	10	445	citerne	2 091	6 600	8 172	22	27
	44	Biencourt	6	8	444	citerne	S/O	6 819	4 540	31	36
TOTAL			18	28					24 077		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR L'INCENDIE DE BÂTIMENT

MUNICIPALITÉ DE LA TRINITÉ-DES-MONTS											
Casernes les plus proches	44 – Biencourt (MRC du Témiscouata)				45 – Lac-des-Aigles (MRC du Témiscouata)						
	55 – Esprit-Saint				62 – Rimouski, sud						
	63 – Rimouski, centre										
Catégories de risques	3 - ÉLEVÉ										
	4 – TRÈS ÉLEVÉ										
Alimentation en eau	SECTEUR HORS RÉSEAU D'AQUEDUC										
Force de frappe (objectif régional)	15 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET TROIS TRANSPORTEURS D'EAU EN 15 MINUTES ET UN VOLUME D'EAU INITIAL DE 15 000 LITRES										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ^{1, 2}		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ³	Temps de réponse ^{4, 5}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
	N° caserne	Municipalité						(l/min)	(litres)	(litres)	(Km)
Limite territoriale de la municipalité.	60	Trinité-des-Monts	2	3	VOIR PMO					S/O	≤ 12
	55	Esprit-Saint	4	7	555	citerne-pompe	S/O	11 365	11 365	10	15
	45	Lac-des-Aigles	6	10	445	citerne	2 091	6 600	8 172	22	27
	44	Biencourt	6	8	444	citerne	S/O	6 819	4 540	31	36
TOTAL			18	28					24 077		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Le nombre de pompiers et les véhicules d'intervention pour la Ville de Rimouski sont déployés en vertu du règlement 2002-12-834 « *Entraide municipale contre les incendies – Tarification – Intervention du service de la protection contre l'incendie à l'extérieur des limites territoriales* ».

3 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

4 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

5 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX LIMITÉS À L'EXTÉRIEUR (CHAMPS)

MUNICIPALITÉ DE LA TRINITÉ-DES-MONTS											
Casernes les plus proches	45 – Lac-des-Aigles (MRC du Témiscouata)				55 – Esprit-Saint						
Force de frappe (objectif régional)	10 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UN TRANSPORTEUR D'EAU										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ^{3,4}
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)
	Limite territoriale de la municipalité.	60	Trinité-des-Monts	2	3	VOIR PMO					S/O
55		Esprit-Saint	4	7	555	citerne-pompe	S/O	11 365	11 365	10	15
45		Lac-des-Aigles	6	10	445	citerne	2 091	6 600	8 172	22	27
TOTAL			12	20					19 537		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT L'UTILISATION DES OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION

MUNICIPALITÉ DE LA TRINITÉ-DES-MONTS												
Casernes les plus proches		43 – Saint-Michel-du-Squatec (MRC du Témiscouata)				55 – Esprit-Saint						
		61 – Saint-Narcisse-de-Rimouski										
Force de frappe (objectif régional)		10 POMPIERS DONT 4 SPÉCIALISÉS, UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION AVEC POMPE OU UNE UNITÉ DE POMPAGE ET UNE UNITÉ DE DÉSINCARCÉRATION										
Zone(s) d'intervention		Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ³
				Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés							
		N° caserne	Municipalité			(l/min)	(litres)	(litres)	(Km)	(min)		
Limite territoriale de la municipalité.	An 1	60	Trinité-des-Monts	2	3	VOIR PMO					S/O	≤ 12
		63	Rimouski, CENTRE	8	7	1 263	unité de désincarcé-ration	S/O	S/O	909	47	52
SOUS-TOTAL				10	10					909		
Limite territoriale de la municipalité.		60	Trinité-des-Monts	2	3	VOIR PMO					S/O	≤ 12
		55	Esprit-Saint	4	7	555	citerne-pompe	S/O	11 365	11 365	10	15
		61	St-Narcisse ⁵	5	9	261	autopompe	S/O	S/O	2 728	24	29
SOUS-TOTAL				11	19					14 093		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.

5 Tel que précisé au PMO, la caserne 61 « Saint-Narcisse-de-Rimouski » offrira le service de désincarcération à compter de l'an 2.

DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES POUR LES FEUX DE VÉHICULES

MUNICIPALITÉ DE LA TRINITÉ-DES-MONTS											
Casernes les plus proches	55 – Esprit-Saint										
Force de frappe (objectif régional)	4 POMPIERS, UNE UNITÉ DE POMPAGE										
Zone(s) d'intervention	Service(s) de sécurité incendie répondant à l'appel initial		Nombre de pompiers ¹		Véhicule(s) d'intervention	Description des véhicules d'intervention et de l'équipement portatif			Volume d'eau	Distance de parcours au centre du P.U. ²	Temps de réponse ³ , (min)
			Jours de semaine (8 h à 18 h)	Nuits (18 h à 8 h) Fins de semaine Jours fériés		Numéro	Type	Pompe portative			
					N° caserne			Municipalité	(l/min)	(litres)	(litres)
	Limite territoriale de la municipalité.	60	Trinité-des-Monts	2	3	VOIR PMO					S/O
55		Esprit-Saint	4	7	555	citerne-pompe	S/O	11 365	11 365	10	15
TOTAL			6	10					11 365		

1 Le nombre de pompiers n'inclut pas les pompiers affectés au transport de l'eau.

2 Données provenant du site Internet du ministère des Transports du Québec. Les estimations de distance obtenues sont précises à quelques kilomètres près et reposent sur un point centroïde (centre démographique) qui représente chaque municipalité ou secteur municipal.

3 Le temps de réponse inclut un temps de mobilisation de 5 minutes.

4 La force de frappe à l'extérieur du périmètre urbain revêt un caractère optimal en ce sens qu'elle a été fixée en considérant l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Le temps de réponse varie en fonction de la distance à parcourir et s'établit à un maximum d'environ trente minutes.